

BRANNINSTRUKS

FOR UTSTILLARAR VED MATFESTIVALEN I BERGEN

09. – 11 September 2011

Standansvarleg må lesa gjennom branninstruksen og kvittera for at dette er gjort ved registrering på Festivalkontoret.

1. Brann skal meldast på tlf. **110**.

Brannansvarleg er Pål Gangstø. Tlf. **470 15 835**

2. Handslokkeapparat står klare til bruk i biltilhenger, mrk. ”Teknisk Industrivern” under treet midt i Nikolaikirkealmeningen. I tillegg står det apparater rett innom og bak gitterporten til Enhjørningsgården ute på Bryggen. Der er og ein brannvannslange. Alle må gjera seg kjend med bruken av det manuelle slokkeutstyret.
3. Gassbeholdarar skal utstillarane ta med seg bort frå Bryggen kvar kveld etter stengetid.
4. F-slokkeapparat vert plassert ved lokalmatrestaurantane om det er trong for det.
5. Arrangement for open eld må ha brannsikker skjerming og glofangar og skal godkjennast av Brannansvarleg.
6. Alt boss skal kvar dag leverast i transportable containarar som vert tømde kvar dag etter stengetid.
7. A. Tilkomstvegar for Brannvesenet etablerast ved at det er min. 5m breidd på rettløp inn til Bugården. **Tilkomst til rettløpet skal alltid vera ope. Tilkomst frå sør skal og alltid vera fri langs husrekka.**

B. Tilkomst gjennom port til Bryggestrede via Nicolaikirkealmeningen skal vera fri for fysiske installasjonar

C. Evt. installasjon på tvers i Nicolaikirkealmening ovanfor port til Bryggestrede skal kun vera bord med seildukstak eller liknande som raskt kan fjernast.
8. Alle utstillarar, uansett om dei nyttar vatn eller ikkje, gjer seg kjend med kvar næraste vannslange er å finna.
9. Alle utstillarane pliktar å retta seg etter pålegg frå plassansvarleg og brannvakt. Gamalt brannfarleg elektrisk utstyr er ikkje tillete. Heller ikkje overdreven bruk av fleirpunktskontaktar. Utstillar må retta seg etter krav frå elektrikar ved kontroll.
10. Evt. kumlukk og brannhydrantar inne i bodane skal vera lett tilgjengelege.

Bergen, 10.08.2010